



Akts nr. 01-30.10.2014.

## Par pamatu piebetonēšanu zem fasādes dekoratīvā ķieģeļu mūra sienām

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija, Skola  
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031  
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava  
Datums : 30.10.2014.  
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954  
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

**Akta priekšmets :** Tehniskajā projektā "Ēdināšanas un koplietošanas korpusam (1.stāvs)" (asīs 3-6/H; 6/G-H; 2-5/D; 5/A-D, 3-5/A un 1-2/D) zem dekoratīvā fasādes mūra nav paredzētas pamatu pēdas, tādēļ uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi tika pieņemts, ka dekoratīvais mūris būs jāmūrē uz esošajiem pamatiem. Pēc esošo pamatu atrakšanas tika secināts, ka šim būvapjomam nav pamatu pēdas uz kuras mūrēt dekoratīvo fasādes apdari. Līdz pamatu atsegšanai to nebija iespējams konstatēt.

### Risinājums:

Lai varētu veikt dekoratīvu apmūrējumu "Ēdināšanas un koplietošanas korpusam" fasādēm, tad ēkas asīs 2-5/D; 5/A-D, 3-5/A un 1-2/D (no pagalma puses) ir jāuzbetonē pamati no proj. augst.atz. -1,420 līdz -0,800, un ēkas asīs 3-6/H; 6/G-H (no Pulkveža O.Kalpaka ielas puses) ir jāuzbetonē pamati no proj. augst.atz. -1,300 līdz -0,020,

### Pamatojums:

"Pamata izbūve fasādei" shēma, ieraksti Autoruzraudzības žurnālā nr.58 (06.11.2014.)

