



Akts Nr. 14-29.12.14.

Par esošo pārseguma paneļu virsmas izlīmeņošanu

Akta sastādīšanas datums:

29/12/2014

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2013.)

Projekts Nr.1 un Nr.3

Objekta nosaukums: "Ēdināšanas un koplietošanas korpusā (2.stāvs, ēkas asis 4-7/B-F)" un "Vidusskolas ēkā (3.un 4.stāvs ēkas asis 3-7/B-F)"

Tāme 1-1 Vispārīgie būvdarbi .

Akta priekšmets :

Pēc esošās betona grīdas konstrukcijas demontāžas "Ēdināšanas un koplietošanas korpusā (2.stāvs, ēkas asis 4-7/B-F)" un "Vidusskolas ēkā (3.un 4.stāvs ēkas asis 3-7/B-F)" un tika secināts, ka esošie pārseguma paneļi nav iebūvēti uz vienas plaknes (plaknes augstuma atzīmes ir ar nobīdi līdz pat 90mm). Tā rezultātā nevar kvalitatīvi ieklāt jaunās grīdas skaņas izolāciju (vate 30mm) un kvalitatīvi atbilstoši projektam izbūvēt bētona grīdas.

Risinājums: Veikt pārseguma paneļu virsmas izlīdzināšanu ar vidēji rupju smilti vidēji b=10-80 mm biezā slānī

Kopējais papildus apjoms:

N.p.k.	Nosaukums	Mēvien.	Daudz.
	<i>Vājbetona iestrāde grīdas pamatnē zem skaņas izolācijas</i>		
1	Betona B5 pamatojums , b=10-80 mm	m ²	2 025.00

Situācija:

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

Pielikums:

1 Esošā pārseguma izpildmērījums.

SIA „Arčers” būvdarbu vadītājs :

(vārds uzvārds)

(paraksts)

SIA „Būves un būvsistēmas” būvuzraugs :

(vārds uzvārds)

(paraksts)

Autoruzraudzības pārstāvis :

(vārds uzvārds)

(paraksts)

Saņemts izskatīšanai:

2015 18. MARTS

(vārds uzvārds) (paraksts)

Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :

(vārds uzvārds)

(paraksts)