



LATVIJAS REPUBLIKA  
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  
RIETUMZEMGALES PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS  
„JELGAVAS AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA”

Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgava, LV - 3001, Reģ. Nr. 2834002415, nodokļu maksātāja kods: LV90000041031  
Tālr./ fakss: 63025605, 63025620, e-pasts: sekretare\_jav@apollo.lv

Jelgavā,

04.10.2011.

Nr.

1-11.2/408

**ieinteresētajiem piegādātājiem**

Saskaņā ar Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Rietumzemgales profesionālas izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola” ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. JAV 2011/7 (turpmāk – Iepirkuma procedūra), 11.2.3. punktu sniedz papildus informāciju par nolikumu, kas pieprasīta no ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piegādātāju uzdotie jautājumi:

**1.jautājums:**

AR daļā minēts piezīmēs, ka logu stikliem jābūt triecienizturīgiem, vai šī prasība attiecas uz abām loga pusēm?

**Atbilde:** Pirmajā stāvā loga iekšpusē ir laminēts stikls ar vienu plēvi, bet otrajā stāvā loga iekšpusē laminēts stikls ar divām plēvēm

**2.jautājums:**

Cokola apmale, nav paredzēta tāmē. Vai darbu apjomos paredzēta tikai grunts atbēršana bez betona apmalēm?

**Atbilde:**

Darbos paredzēt tikai grunts aizbēršanu. Darbu apjomi par cokola apmalēm paredzēti iepirkumā ar identifikācijas Nr. JAV2011/2 ERAF, labiekārtošanas darbu apjomos, cokola apmale paredzēta no betona brugakmeņiem visām ēkām.

**3.jautājums:**

Kāds darbs domāts lokālās tāmēs 1-2 un 2-2, pozīcija Nr. 16. Logu un durvju ailu apdare fasādes apdarei ar ķieģeļiem?

**Atbilde:**

Logu un durvju ailu apdarei ar ķieģeļi p.16 tames 1-2 un 2-2 - analogs kā apdarei ar apmetumu:vate 50 mm,apmetums,krāsojums. Skatīt rasejumu AR-7-mezgli skolas ēkai. Aktualizēts iepirkuma sadaļā AR/pdf/AR-27 Mezgli.pdf un AR/dwg/AR-27 Mezgli.dwg

Papildus informējam, ka iepirkuma komisija 2011.gada 04.oktobra sēdē nolēma izdarīt šādus grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos:

1. Aizstāt Iepirkuma procedūras dokumentācijā tekstu „2011.gada 10.oktobris” jebkurā locījumā ar tekstu „2011.gada 24.oktobris”.
2. Aktualizēt Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumu Nr.14 (aktualizētā Tehniskā projekta versija ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā Iepirkumi).

Iepirkuma komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā šajā vēstulē norādītos skaidrojumus, sagatavojot savus piedāvājumus Iepirkuma procedūrai.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



A.Veiss